一般廃棄物処理施設（浸出水処理施設）水質検査項目一覧（令和５年度分）

（1）放流水

項　　　　　目		放流水	項　　　　　目		放流水
水素イオン濃度ｐＨ	mg/L	7.6	アルキル水銀化合物	mg/L	＜0.0005
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.4	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	＜0.0005
化学的酸素要求量	mg/L	18	トリクロロエチレン	mg/L	＜0.0005
浮遊物質量	mg/L	＜1	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0.0005
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	＜1	ジクロロメタン	mg/L	＜0.002
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	＜1	四塩化炭素	mg/L	＜0.0002
フェノール類	mg/L	＜0.05	1,2-ジクロロエタン	mg/L	＜0.0004
銅含有量	mg/L	＜0.05	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	＜0.002
亜鉛含有量	mg/L	＜0.05	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	＜0.004
溶解性鉄含有量	mg/L	＜0.1	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	＜0.0005
溶解性マンガン含有量	mg/L	＜0.05	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	＜0.0006
クロム含有量	mg/L	＜0.01	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	＜0.0002
大腸菌群数	mg/L	不検出	チウラム	mg/L	＜0.0006
窒素含有量	mg/L	70	シマジン	mg/L	＜0.0003
燐含有量	mg/L	0.10	チオベンカルブ	mg/L	＜0.002
カドミウム及びその化合物	mg/L	＜0.001	ベンゼン	mg/L	＜0.001
シアン化合物	mg/L	＜0.1	セレン及びその化合物	mg/L	＜0.002
有機燐化合物	mg/L	＜0.1	ほう素及びその化合物	mg/L	0.2
鉛及びその化合物	mg/L	＜0.005	ふっ素及びその化合物	mg/L	＜0.2
六価クロム化合物	mg/L	＜0.04	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	67
砒素及びその化合物	mg/L	＜0.005	1,4-ジオキサン	mg/L	＜0.001
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	＜0.0005	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.026
採取日　令和５年１０月１６日					

（2）周辺地下水

項　　　　　目		地下水上流	地下水下流	項　　　　　目		地下水上流	地下水下流
水素イオン濃度ｐＨ	mg/L		6.0	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		＜0.004
カドミウム及びその化合物	mg/L		＜0.0003	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		＜0.0005
シアン化合物	mg/L		＜0.1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		＜0.0006
鉛及びその化合物	mg/L		0.029	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		＜0.0002
六価クロム化合物	mg/L		＜0.002	チウラム	mg/L		＜0.0006
砒素及びその化合物	mg/L		0.001	シマジン	mg/L		＜0.0003
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L		＜0.00005	チオベンカルブ	mg/L		＜0.002
アルキル水銀化合物	mg/L		＜0.0005	ベンゼン	mg/L		＜0.001
ポリ塩化ビフェニル	mg/L		＜0.0005	セレン及びその化合物	mg/L		＜0.001
トリクロロエチレン	mg/L		＜0.0005	ほう素及びその化合物	mg/L		0.02
テトラクロロエチレン	mg/L		＜0.0005	ふっ素及びその化合物	mg/L		＜0.1
ジクロロメタン	mg/L		＜0.002	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.09
四塩化炭素	mg/L		＜0.0002	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L		13
1,2-ジクロロエタン	mg/L		＜0.0004	1,4-ジオキサン	mg/L		＜0.001
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		＜0.002	塩化ビニルモノマー	mg/L		＜0.0002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		＜0.002	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.000011
採取日　令和５年１０月１６日							